

연료준비장치가 설치된 구역의 화재안전

■ 주요 개정 사항 요약

관련 규칙	시행 일정
저인화점연료선박 규칙 적용지침	2019년 1월 1일(건조계약일 기준) 시행사항

■ 주요 개정 사항

○ 개정 사유

저인화점연료선박 규칙 11장 301.은 구조용 방화에 한정하는지, 탈출 및 능동적 방화대책까지 요구하는지에 대한 명확성이 부족하여 개발된 IACS UI GF13 New를 반영함.

○ 개정 사항

- 저인화점연료선박 규칙 11장 301.의 1에서 요구하는 화재방열 요건은 구조적 방화에 한함.
- 펌프 또는 압축기와 같은 연료 준비를 위한 장치나 기타의 점화원을 포함한 폐위구역에는 선급 및 강선규칙 8편 8장 301.의 1항과 FSS 코드의 요건에 적합한 고정식 소화장치를 설치하여야 하며, 가스 화재를 진압하는데 필요한 농도/사용량을 고려하여야 함.

○ 영향 분석

- ✓ 안전, 보안 또는 환경보호에 미치는 영향 및/또는 기여
: 해당 사항 없음
- ✓ 순치수 또는 총치수에 미치는 영향
: 해당 사항 없음.